



**МЧС РОССИИ**

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  
Отдел надзорной деятельности  
г. Северодвинска и Онежского района  
164500, г. Северодвинск,  
ул. Лесная, 48а  
телефон/факс 585237,582635  
E-mail:ogpn22arh@yandex.ru**

Директору  
ГБОУ АО «Северодвинская  
школа-интернат»  
Перепелкину Николаю Львовичу

Г « 26 » января 2016 г. № 1  
о  
на № \_\_\_\_\_ т « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 15 г.

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 1  
об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения**

**«26» января 2016 г.**

**г. Северодвинск**  
(место рассмотрения)

Главный государственный инспектор г. Северодвинск и Онежского района  
Архангельской области по пожарному надзору Калинин Николай Николаевич,  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев постановление № 7 от 26 января 2016 года  
по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на  
должностное лицо – **Директора ГБОУ АО «Северодвинская школа-интернат» - Перепелкина  
Николая Львовича,**  
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

находящегося (зарегистрированного) по адресу: г. Северодвинск, пр. Труда л.. 34 кв. 20  
(юридический адрес или адрес регистрации)

Материалами установлено, что  
(указывается дата, время и место совершения административного правонарушения)

На основании требования прокуратуры о выделении специалиста от 18.12.2015 г., № 21-04-2015, ОНД г. Северодвинска и Онежского района совместно с прокуратурой г. Северодвинска, 22.12.2015 г. проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности на объекте защиты – комплекс зданий ГБОУ АО «Северодвинская школа-интернат», расположенном по адресу: г. Северодвинск, ул. Корабельная, д. 1, ул. Макаренко, д. 4, ул. Свободы, д. 3.

19 января 2016 г. в 09 час. 30 мин., по результатам проведённой проверки 22 декабря 2015 года в 12 часов 00 минут, установлено, что Перепелкин Н.Л., являясь должностным лицом – директором ГБОУ АО «Северодвинская школа-интернат» (распоряжение Министерства образования и науки Архангельской области от 31.12.2014 г. № 257-л «О Перепелкине Н.Л.»), обязанным в соответствии со статьёй 37 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности,

нарушил требования пожарной безопасности к первичным средствам пожаротушения, изложенные: в статье 1 Федерального закона № 69 «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г.; в пункте 478 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР) (утверждены постановлением Правительства от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»); в разделе 4.3. Свод правил «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» (СП 9.13130.2009)); пунктах 6.5., 6.7. НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации», а именно:

1. Не обеспечена исправность огнетушителей с порядковыми номерами 9, 62, 103. Огнетушители разряжены, не проведена проверка и перезарядка огнетушителей (Статья 1 Федерального закона № 69 «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г.; п. 478 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР); раздел 4.3. Свод правил «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» (СП 9.13130.2009));

2. Огнетушители размещены без использования подвесных кронштейнов или специальных шкафов с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии (Статья 1 Федерального закона № 69 «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г.; п. 480 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР); п.п. 6.5., 6.7. НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации»).

**Изложенное нарушение обязательных требований пожарной безопасности образует состав административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Также нарушил требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам, изложенные: в пункте 35 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР) (утверждены постановлением Правительства от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»), а именно:

3. Двери эвакуационных выходов зданий комплекса закрыты на замки. Не обеспечена возможность свободного открывания дверей изнутри без ключа (п. 35 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР)).

**Изложенные нарушения обязательных требований пожарной безопасности образуют состав административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Указанные нарушения обязательных требований пожарной безопасности подтверждаются материалами прокуратуры г. Северодвинска от 30.12.2015 г. № 21-04-2015.

Выявленные нарушения свидетельствуют о том, что со стороны руководителя отсутствует должный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Вам необходимо:

1. принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения;
2. Разработать комплекс мероприятий с целью устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности;
3. Усилить контроль за соблюдением требований правил и норм пожарной безопасности на объекте.  
(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

Одновременно разъясняю, что на основании части 2 статьи 29.13 КоАП РФ Вы обязаны рассмотреть данное Представление в течение 1 (одного) месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему Представление.

В случае неприятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(подпись лица, вынесшего постановление)

Н.Н. Калинин  
(Ф.И.О. должностного лица)

Представление получил директор М.А. Перемин 26.01.2016.

представление направлено \_\_\_\_\_